

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu
des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59 modifié)

N° RA23-0114

Valable 5 ans à compter du 15 juin 2023

Matériau présenté par : PEINTURES LAGAE
125 avenue Victor Hugo
93300 AUBERVILLIERS
FRANCE

Marque commerciale : LURIFIX SM1

Description sommaire :

Peinture ignifuge à base de copolymères acryliques appliquée en une couche à raison de 200 g/m² humide.
Peinture essayée appliquée sur plaque de plâtre à faces cartonnées classée M1 d'épaisseur 12,5 mm.

Epaisseur nominale de la peinture : 1 mm maximum.
Masse volumique nominale de la peinture : 1,3 kg/m³.
Masse surfacique nominale de la peinture (humide) : 200 g/m².
Aspect : lisse velouté.
Coloris : divers.

Nature de l'essai : Essai par rayonnement

Classement : **M1** appliqué sur plaque de plâtre cartonnée M1

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée à priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° DSSF-23-16542 annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Fait à Champs-sur-Marne, le 10 juillet 2023

La Responsable du Pôle Commercial,
Communication et Développement Feu
Etudes et Essais Feu

Signature numérique
de Clémence VOISIN
Date : 2023.07.10
13:27:16 +02'00'

Clémence VOISIN

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Trame procès-verbal rev05