

CONSIGNE D'EXPLOITATION EQUIPEMENT DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION

SIGNALISATION D'UN ETAT D'ALARME FEU

QUAND

- Le buzzer émet un son continu,
- Le voyant rouge «FEU» général s'allume,
- Le voyant rouge «FEU» de la zone concernée s'allume,
- Le voyant rouge «ALARME» s'allume,
- Le voyant rouge «EVACUATION» s'allume

IL FAUT

- 1 Arrêter le buzzer en appuyant sur «ARRET SIGNAUX SONORES»
 - 2 Identifier la zone en alarme
 - 3 Rechercher dans le bâtiment l'origine de l'alarme
- ➔ Si présence d'incendie
Commander manuellement l'évacuation générale
Appliquer les consignes de sécurité de l'établissement.
- ➔ Si absence d'incendie (et avant le déclenchement de l'alarme générale)
Arrêter le processus d'évacuation :
Passer au niveau d'accès 2
Appuyer sur «ACQUITTEMENT PROCESSUS»
Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu et effectuer le réarmement

En cas d'incendie, prévenir :

1 -	
2 -	
3 -	

SIGNALISATION D'UN ETAT DE DERANGEMENT

QUAND

- Le buzzer émet un son intermittent.
- Le voyant jaune «DERANGEMENT» général s'allume
- Le voyant jaune lié au type de dérangement s'allume (défaut batterie, secteur, d'une zone, etc...)

IL FAUT

- 1 Arrêter le buzzer en appuyant sur «ARRET SIGNAUX SONORES»
- 2 Rechercher d'autres voyants jaunes allumés
- 3 Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale ou contacter la société de maintenance.

En cas de dérangement, prévenir :

1 -	
2 -	
3 -	

REARMEMENT DE LA CENTRALE

- 1 Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du dérangement.
- 2 Passer au niveau d'accès 2.
- 3 Appuyer sur «REARMEMENT»

DECLENCHEMENT DE L'EVACUATION GENERALE

Appuyer sur «COMMANDE EVACUATION»

Nota: Afin d'éviter toute manœuvre intempestive, une action spécifique est nécessaire à la commande (pression prolongée d'un bouton, pression simultanée de 2 boutons, capôt de protection à soulever, etc...)