

## Certificat de constance des performances des produits

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011. (Règlement Produits de Construction ou RPC)

**Délivrée par :**

Organisme de Certification : **AFNOR Certification**  
Numéro d'identification : **0333**  
Adresse : **11 rue Francis de Pressensé**  
**FR - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX**

**Délivrée à :**

Société : **NEUTRONIC SAS**  
  
**ZAC des Tuileries**  
**34, rue de Valengelier**  
**77500 CHELLES - France**

Lieu(x) de production : **Chelles - France**

**Description détaillée du produit :** Voir annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la (les) norme(s):

EN 54-11:2001 + A1:2005

sont appliquées selon le système 1 et que le produit 4713R1 répond aux dispositions de l'annexe ZA de la (les) norme(s):

EN 54-11:2001 + A1:2005.

**Numéro de certificat :** **0333-CPR-075380**

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le 16/02/2011.

Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiées de manière significative.


Il annule et remplace tout certificat antérieur

**Date d'émission du certificat :** **10/09/2020**

**Date de fin validité certificat :** **10/09/2025**

Directeur Général d'AFNOR Certification

Julien NIZRI



**Annexe au certificat émis le 10/09/2020 : 0333-CPR-075380**

**Société** : NEUTRONIC SAS

**Lieu(x) de production :** Chelles - France

**Date d'émission du certificat :** 10 septembre 2020 2020

**Description du produit :**

Identification du produit certifié (référence)	Désignation du produit selon la norme	Numéro(s) du (des) dossier(s)	Utilisation
4713R1	Déclencheur Manuel d'Alarme	075.0567	Type A Catégorie d'environnement : Extérieur

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

**Directeur Général d'AFNOR Certification**  
Julien NIZRI

